

学校環境衛生検査票「揮発性有機化合物」
(パンプ法)

学 校 名					
学校担当職員氏名			学校薬剤師氏名		
検査年月日	平成 年 月 日			天 候	
採取教室建物構造	木造 鉄筋コンクリート 鉄骨プレハブ その他 ()				
採 取 教 室	場 所	館・棟 階			
	名 称				
	換気設備	有 (恒常的 ・ 随時) ・ 無 (恒常的に稼働している場合に限り、稼働できる)			
換気時間 (30分以上)	月 日 時 分 ~ [*] 月 日 時 分				
閉鎖時間 (5時間以上)	* 月 日 時 分 ~ ^{**} 月 日 時 分				
採 取 時 間 ・ 気 温	8 時間 ・ 24 時間 (○で囲む) (恒常的に稼働している場合に限り、稼働できる)				
	開始	^{**} 月 日 時 分		気温	℃
	終了	月 日 時 分		気温	℃
測 定 結 果	検 査 機 関 名				
	ホルムアルデヒド	$\mu\text{g}/\text{m}^3$ (基準: $100\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下)			
	トルエン	$\mu\text{g}/\text{m}^3$ (基準: $260\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下)			
	キシレン ^{*1}	$\mu\text{g}/\text{m}^3$ (基準: $870\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下)			
	パラジクロロベンゼン ^{*1}	$\mu\text{g}/\text{m}^3$ (基準: $240\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下)			
	エチルベンゼン ^{*1}	$\mu\text{g}/\text{m}^3$ (基準: $3800\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下)			
	スチレン ^{*1}	$\mu\text{g}/\text{m}^3$ (基準: $220\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下)			
*及び**は、それぞれ同じ日時となること。 *1は、必要と認める場合に行う。					
所見欄					